

## **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

### **PODSTAWA OPRACOWANIA:**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

TEMAT: Renowacja chodnika i ciągu pieszo-jezdnego na Cmentarzu Komunalnym w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 70b

LOKALIZACJA : Rybnik, dz. Nr 3252/100; 2699/73; 2791/69

INWESTOR : Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ : Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak, ul. J.Gagarina 4, 44-373 Wodzisław Śląski

LIPIEC 2014

## CZEŚĆ OPISOWA

### ZAKRES ROBÓT:

Przedmiotem projektowanego zadania jest Renowacja chodnika i ciągu pieszo-jezdnego na Cmentarzu Komunalnym w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 70b

### WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW:

Na terenie, gdzie przewidziane są roboty związane z renowacją chodnika i ciągu pieszo-jezdnego istnieje uzbrojenie terenu

- linia energetyczna
- kanalizacja deszczowa

### PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIA:

- zagrożenie wypadkiem z udziałem sprzętu ciężkiego
- zagrożenie wynikające z obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
- zagrożenie zerwania linii napowietrznych czy kabli podziemnych

### INSTRUKTARZ I SZKOLENIE PRACOWNIKÓW:

Pracownicy zatrudnieni na budowach muszą przejść instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych i montażowych. Szkolenie należy przeprowadzić o akty normatywne :

- Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN-7883602
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu bud. Dz. U. 47/poz. 401
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Nr 129/96 z dnia 26.09.1999. Prowadzenie robót pod bezpośrednim nadzorem brygadzysty lub mistrza.

### ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE ZAGROŻENIU:

Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu tzn. w odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego ustawienia wygradzeń. Zejścia do wykopów należy wykonać przy użyciu drabin rozstawionych w odległościach nie przekraczających 20 m. Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:

- znaków ostrzegawczych

- barierek, siatek
- nocnego oświetlenia koloru żółtego
- taśm ostrzegawczych

Prace wykonane w obrębie występowania oznaczonych elementów uzbrojenia podziemnego terenu należy wykonać pod nadzorem i wg wskazań właścicieli. Przekopami kontrolnymi ustalić położenie istniejącego uzbrojenia.

Urobek wydobywany z wykopów powinien być składowany w odległości co najmniej 1 m poza klinem odłamu gruntu lub w przypadku braku miejsca odwożony samochodami na teren tymczasowego składowania.

Opracował: Piotr Nowak