

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

TEMAT: Modernizacja ścieżek na zieleńcu im. R. Biegeschowej przy ulicy Chrobrego

LOKALIZACJA : Rybnik, dz. Nr 2823/170; 1141/170; 4531/171

INWESTOR : Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ : Nadzory i Obsługa Inwestycji
Budowlanych Piotr Nowak, ul. J.Gagarina 4, 44-373 Wodzisław Śląski

KWIECIEŃ 2015

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAKRES ROBÓT:

Przedmiotem projektowanego zadania jest modernizacja ścieżek na zieleńcu im. R. Biegeschowej przy ulicy Chrobrego w Rybniku

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW:

Na terenie, gdzie przewidziane są roboty związane z modernizacją ścieżek istnieje uzbrojenie terenu - linia energetyczna
- linia teletechniczna

PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIA:

- zagrożenie wypadkiem z udziałem sprzętu ciężkiego
- zagrożenie zerwania linii napowietrznych czy kabli podziemnych

INSTRUKTAŻ I SZKOLENIE PRACOWNIKÓW:

Pracownicy zatrudnieni na budowach muszą przejść instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych i montażowych. Szkolenie należy przeprowadzić o akty normatywne :

- Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN-7883602
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu bud. Dz. U. 47/poz. 401
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Nr 129/96 z dnia 26.09.1999. Prowadzenie robót pod bezpośrednim nadzorem brygadzysty lub mistrza.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE ZAGROŻENIU:

Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu tzn. w odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego ustawienia wygradzeń. Zejścia do wykopów należy wykonać przy użyciu drabin rozstawionych w odległościach nie przekraczających 20 m. Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:

- znaków ostrzegawczych
- barierek, siatek
- nocnego oświetlenia koloru żółtego
- taśm ostrzegawczych

Prace wykonane w obrębie występowania oznaczonych elementów uzbrojenia podziemnego terenu należy wykonać pod nadzorem i wg wskazań właścicieli. Przekopami kontrolnymi ustalić położenie istniejącego uzbrojenia.

Urobek wydobywany z wykopów powinien być składowany w odległości co najmniej 1 m poza klinem odłamu gruntu lub w przypadku braku miejsca odwożony samochodami na teren tymczasowego składowania.

Opracował: Piotr Nowak