

Pytanie 1

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji 50 lat na konstrukcję przęsła. W jakiej formie powinna być udzielona ta gwarancja? Prosimy o wyjaśnienie jak to szczególne wymaganie odnosi się do ogólnego wymagania udzielenia gwarancji od 36 do 60 mies. na wykonanie przedmiotu umowy wraz z użytymi materiałami?

Odpowiedź

Wykonawca jest zobligowany do udzielenia gwarancji od 36 do 60 miesięcy na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z użytymi materiałami i ten okres podlega ocenie w złożonej ofercie.

Użyte określenie 50 lat gwarancji na konstrukcję przęsła odnosi się do jakości i wytrzymałości materiałów kompozytowych, jest określeniem poglądowym jak wytrzymały musi być materiał aby kładka była trwała, solidna i nie ulegała korozji.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanego przęsła będącego rozwiązaniem równoważnym do opisanego w SIWZ w zakresie funkcjonalno-użytkowym lecz wykonanego z innych materiałów kompozytowych niż te konkretnie wyspecyfikowane w SIWZ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanego przęsła z innych materiałów kompozytowych, lecz nie gorszej jakości niż te uwzględnione w SIWZ.