

UWAGI:

- Na obszarze objętym przebudową znajdują się linie kablowe oświetlenia ulicznego wraz z latarniami. Warunki przebudowy lub zabezpieczenia tych sieci zostaną wydane przez Pana Arkadiusza Wolskiego TDS/NMD, 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 24.
- Na obszarze objętym przebudową znajdują się linie kablowe oraz urządzenia elektroenergetyczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. o. Gliwice. Warunki przebudowy lub zabezpieczenia tych sieci należy uzgodnić z ich właścicielem.

W przypadku nie zachowania odległości zgodnych z normami E-004, E-5100 PN-EN50341-2-22 i przepisami budowy urządzeń energetycznych w/w kable należy bezwzględnie przebudować w miejsce poza kolizją, uprzednio występując z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

2. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
3. Na cały zakres prac należy opracować dokumentację zawierającą **geodezję powykonawczą** wraz ze schematem zabezpieczenia kabli.
4. Przy realizacji prac należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TD S.A.
5. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
6. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TDS S.A. Region Rybnik, a następnie **zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych**, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
7. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
8. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
10. Uzgodnienie to nie zwalnia wykonawcy od stosowania się do przepisów budowlanych i branżowych.
11. W miejscach skrzyżowań z kablami **prace ziemne należy wykonywać ręcznie.**
12. Osoba do kontaktu Marcin Klapczyński telefon 32 30 32378
e-mail: marcin.klapczynski@tauron-dystrybucja.pl

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Marcin Klapczyński

Kopia:
- OME Rybnik