



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

Rybnik, dnia 23.04.2019r.

plus8pl s.c.

M. Górczyński, Ł. Pluta, R. Seemann

41 – 800 Zabrze

ul. Wolności 94

IRT / 127749 / 676 / 2019

dotyczy: **uzgodnienia branżowego wraz podaniem warunków zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb planowanej inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej, przebudowa toru rowerowego oraz montaż urządzeń małej architektury na terenie Parku Leśnego „Wiśniowiec” w Rybniku”.** – inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Janiego / Gliwickiej w Rybniku.

Tutejsze Przedsiębiorstwo potwierdza przebieg uzbrojenia wodociągowego oraz kanalizacyjnego zaznaczonego na przesłanych podkładach mapowych, a naniesionego przez służby geodezyjne.

Uzbrojenie wodociągowo – kanalizacyjne zaznaczono jak niżej:

- czynne uzbrojenie wodociągowe pozostające w eksploatacji PWiK – kolor niebieski linia ciągła; głębokość posadowienia to ok. 1,60-1,80
- czynne uzbrojenie kanalizacyjne pozostające w eksploatacji PWiK – kolor czerwony linia ciągła

W terenie objętym planowaną inwestycją zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne nie będące własnością tutejszej Spółki.

Dodatkowo nie wyklucza się występowania uzbrojenia wod – kan, które nie zostało zinwentaryzowane, a które należy zinwentaryzować przed przystąpieniem do wykonywania zaplanowanych robót.

Mając na uwadze lokalizację urządzeń wod – kan w obrębie planowanego zadania inwestycyjnego podajemy poniżej ogólne wytyczne prowadzenia prac w obrębie urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych:

- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2,0m z obu stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodno- kanalizacyjnej.
- w przypadku zmiany niwelety terenu, uzbrojenie wodociągowe przebudować do wskazanej normatywnej głębokości; w przypadku konieczności przebudowy należy z odpowiednim wyprzedzeniem ustalić ze służbami PWiK Rybnik kwestie związanych z terminem i technologią przebudowy, doborem armatury itd.
- w miejscach gdzie obecnie zabudowane są odcinające zasuwy wodociągowe należy je bezwzględnie odtworzyć a ich zabudowę dostosować do wysokości planowanej niwelety; zasuwy winny być dobrane zgodnie ze średnicą wodociągu oraz być zgodne z istniejącymi rozwiązaniami stosowanymi w PWiK (HAWLE/AVK)
- wszelkie koszty przebudowy urządzeń wodociągowych ponosić będzie Inwestor, a przebudowa winna nastąpić pod nadzorem służb eksploatacyjnych tutejszej Spółki po uprzednim złożeniu w PWiK Rybnik zlecenia na odpłatny nadzór
- Inwestor zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód na wejścia w teren
- przed odbiorem końcowym należy uzyskać oświadczenie służb eksploatacyjnych PWiK Rybnik o braku zastrzeżeń do eksploatowanego uzbrojenia po wykonanych pracach
- zakres niezbędnych robót wymienionych powyżej należy ustalać ze służbami eksploatacyjnymi PWiK Rybnik
- w przypadku przebudowy uzbrojenia wodociągowego w miejscach kolizji (zmiana trasy/lokalizacji itd..) po wykonaniu robót Inwestor winien zlecić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – na podstawie Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. Dz.U.2000 Nr 100 poz. 1086 Art. 27 w zw. z Art. 2 pkt 11.

Centrala

tel. 32 432 80 99
fax 32 424 96 44

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 432 80 00

Dyspozytor całodobowo
tel. 32 422 36 81
fax 32 424 92 30

Sekretariat Zarządu
tel. 32 424 95 93

e-mail: pwik@pwik-rybnik.pl

<http://www.pwik-rybnik.pl>

Otrzymują:
1 x adresat

Pełnomocnik Zarządu

w Dziale IRT

mgr inż. Aneta Kempa

PROKURENT

KIEROWNIK

Działu Inwestycyjno-Rozwojowego
oprac. techniki

mgr inż. Andrzej Chmielewski

Strona 1 z 1